



Declaración de Conformidad

Nosotros, Hammond Power Solutions Latin America SA de CV

AV. Avante #800
Parque Industrial Guadalupe
Guadalupe, Nuevo Leon, 67190
Mexico

595 Southgate Dr.
Guelph, Ont, N1G 3W6
Canada

declaramos que el siguiente producto;

**HPS Transformadores de Distribución y Potencia tipo seco *Sentinel™ G,*
*Sentinel™ K and Sentinel™ H***

Tipos de construcción: Tipos K, Trifásicos, Monofásicos, 15 kVA a Máximo 1000 kVA, Máximo 600V, 60Hz

Han sido fabricados de acuerdo a las secciones esenciales aplicables de la siguiente norma mexicana y especificación técnica:

NMX-J-351-1-ANCE-2021 Transformadores y Autotransformadores de Distribución y Potencia Tipo Secos – Parte 1: Especificaciones

Referirse a la Evaluación de Cumplimiento HPS (Evaluación de Cumplimiento a NMX-J-351-1-ANCE-2021.doc) para condiciones y limitantes.

Firmado en:

El día 21 de Julio, 2022

Firmado por y en nombre de:

Hammond Power Solutions Latin America SA de CV

Nombre:

Sergio Roberto Hernández Cano

Gerente Corporativo de Ingeniería de Pruebas